almaromed

LABORATOR ALMARO MED

Bucuresti, Str. Traian Popovici nr. 79-91, et. 2
Tel./Fax: 021/322.00.92

BULETIN DE INCERCARI – ANALIZE/ TEST REPORT

Nr.APP 93.324.329 / 13.08.2018

Denumire Proba / Name of the sample	Apa de piscina
Data prelevarii / Date of production	09.08.2018
Locul prelevarii/ Simple	Piscina Lazy River
Adresa prelevarii /Adress of the sample place	Str.Divertismentului,Nr.1,Chiajna,Ilfov
Cod Proba / Identity of the sample	93.324.329
Numele clientului / Name of the Client	SC PARK EXPERT SERVICE DTL SRL
Adresa Clientului / Address of the Client	Str.Divertismentului,Nr.1,Chiajna,Ilfov
Reprezentant ALMARO / Representative Transfer efectuat de:	Adriana MUNTEANU Ana-Maria GRIGORE
Cantitatea prelevata / quantity of the simple	0,5 l, de catre reprezentantul ALMARO MED conform comenzii interne din data de 09.08.2018
Observatii / Observations	Rezultatele se refera numai la probele incercate Perioada de efectuare a analizelor 09-13.08.2018

Conditii de mediu: Temperatura-23°C Umiditate-37%

INDICATORI MICROBIOLOGICI / MICROBIOLOGY TESTS

DENUMIREA INDICATORULUI / NAME OF TEST	METODA DE INCERCARE/ TEST METHODS	VALORI MAXIME ADMISE*/ ADMISSIBLE MAXIM VALUE *	VALOARE DETERMINATA/ DETERMINATED VALUE
Numar Colonii la 37°C 1ml / Colony count at 37°C	SR EN ISO 6222/ 2004	<200	0
Numar total de bacterii coliforme/100ml Total Number of Coliforms bacteria	SR EN ISO 9308-1/ 2015/A1:2017	<10	0
Escherichia coli/100ml Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1/ 2015/A1:2017	0	0
Enterococi intestinali / 100ml Intestinals enterococcus	SR EN ISO7899-2/2002	0	0
Pseudomonas aeruginosa /100ml	SR EN ISO 16266/2008	0	0

* Valorile maxime admise sunt conforme Ordinul MS 119/2014.

Nota: 1) Reproducerea partiala/totala a buletinului de analiza este interzisa
2) Orice modificare a continutului fara stampila ALMARO, duce la anularea buletinului de analize
3) Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei

Where patients come first MERCK