almaromed

# LABORATOR ALMARO MED

Bucuresti, Str. Traian Popovici nr. 79-91, et. 2
Tel./Fax: 021/322.00.92

## BULETIN DE INCERCARI – ANALIZE/ TEST REPORT

Nr.92.965.206 / 15.06.2017

| | |
|---|---|
| Denumire Proba / Name of the sample | Apa de piscina |
| Data prelevarii / Date of production | 12.06.2017 |
| Locul prelevarii/ Simple | Piscina C |
| Adresa prelevarii /Adress of the sample place | Str.Divertismentului,Nr.1,Chiajna |
| Cod Proba / Identity of the sample | 92.965.206 |
| Numele clientului / Name of the Client | SC PARK EXPERT SERVICE DTL SRL |
| Adresa Clientului / Address of the Client | Str.Divertismentului,Nr.1,Chiajna |
| Reprezentant ALMARO / Representative<br>Transfer efectuat de: | Adriana MUNTEANU<br>Ana-Maria GRIGORE |
| Cantitatea prelevata / quantity of the simple | 1,0 litru, de catre reprezentantul ALMARO MED conform comenzii interne din data de 12.06.2017 |
| Observatii / Observations | Rezultatele se refera numai la probele incercate<br>Perioada de efectuare a analizelor 12-15.06.2017 |

Conditii de mediu: Temperatura-23°C Umiditate-39%

### INDICATORI MICROBIOLOGICI / MICROBIOLOGY TESTS

| DENUMIREA INDICATORULUI / NAME OF TEST | METODA DE INCERCARE/ TEST METHODS | VALORI MAXIME ADMISE*/ ADMISSIBLE MAXIM VALUE * | VALOARE DETERMINATA/ DETERMINATED VALUE |
|---|---|---|---|
| Numar Colonii la 37°C 1ml / Colony count at 37°C | SR EN ISO 6222/ 2004 | <200 | 0 |
| Numar total de bacterii coliforme/100ml Total Number of Coliforms bacteria | SR EN ISO 9308-1/2004 | <10 | 0 |
| Escherichia coli/100ml Escherichia coli | SR EN ISO 9308-1/2004 | 0 | 0 |
| Enterococi intestinali / 100ml Intestinals enterococcus | SR EN ISO7899-2/2002 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa /100ml | SR EN ISO 16266/2008 | 0 | 0 |

* Valorile maxime admise sunt conforme Ordinul MS 119/2014.

**Nota: 1) Reproducerea partiala/totala a buletinului de analiza este interzisa**
**2) Orice modificare a continutului fara stampila ALMARO, duce la anularea buletinului de analize**

Where patients come first MERCK

SRAC Certificat Nr. 4287 ISO 9001

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM